



Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Dbamy o przyszłość naszych wód

Nasz znak: NZOt-K 4125/ 1/15

Kłodzko, dnia 07.01.2015 r.

OF PROJEKT
Usługi Projektowe
Tadeusz Foremniak
ul. Dziwnowska 12/2
54-315 Wrocław

Odpowiadając na pismo z dnia 17.12.2014 r, dotyczące uzgodnienia przejścia rurociągami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej przez potok Bystrzyca Kłodzka w miejscowości Stara Bystrzyca (w związku z przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacyjnej), RZGW Wrocław Nadzór Wodny w Kłodzku, po przeanalizowaniu dostarczonego Planu Zagospodarowania Terenu **uzgadnia pozytywnie** przejście sieciami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej przez potok, metodą przewiertu sterowanego :

1. w km 4+215 (P 1, P 2)

a/ rura kanalizacyjna De 50PE w rurze osłonowej De 110PE

b/ rura wodociągowa De 110PE w rurze osłonowej De 250 PE

2. w km 3+900 (P 3, P 4)

a/ rura wodociągowa De 40PE w rurze osłonowej De 110PE

b/ rura kanalizacyjna De 50PE w rurze osłonowej De 110PE

3. w km 2+890 (P 5, P 6)

a/ rura kanalizacyjna De 90PE w rurze osłonowej De 200PE



Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Dbamy o przyszłość naszych wód


Na wykonanie przekroczeń potoku wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Jednocześnie informujemy, że na właścicielu przejść ciąży obowiązek wystąpienia do RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów, tel. 77-431-51-72, z wnioskiem na zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Do wniosku należy dołączyć:

- prawomocne (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie prowadzonej inwestycji,
- łączną powierzchnię zajęcia terenu zaznaczoną na mapie ewidencyjnej (obliczoną powierzchnię należy potwierdzić w Nadzorze Wodnym w Kłodzku),
- mapę zasadniczą w skali 1:1000,
- wypis z rejestru gruntów na wnioskowaną nieruchomość,
- oświadczenie wnioskodawcy o wpływie inwestycji na środowisko,
- określenie osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego to wynika.

Kierownik Nadzoru Wodnego


mgr inż. Marek Zrodłowski

Do wiadomości:

1. ZZ Otmuchów,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Jerzy Pawlus tel. 71 8674494 w.26

Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z/s w Otmuchowie Nadzór Wodny w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl