

Kłodzko, dnia 07.09.2016 r.

Nasz znak: NZOt-K 4125/121/16

OF PROJEKT Usługi Projektowe
Tadeusz Foremiak
ul. Dziwnowska 12/2
54 – 315 Wrocław

Odpowiadając na pismo z dnia 22.08.2016 r, dot. przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyłęśnej, PL. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej, RZGW Wrocław Nadzór Wodny w Kłodzku, po analizie załączonej dokumentacji **uzgadnia pozytywnie** wykonanie przekroczeń metodą przewiertu sterowanego oraz ich lokalizację w km :

1. 152+650 pod korytem rz. Nysy Kłodzkiej (powyżej mostu drogowego na drodze Bystrzyca Kłodzka – Długopole), PPK 1 Rura ochronna De 160 PE typ TS dla rury kanalizacyjnej De 90 PE Pn 1,0 Mpa PPW 1 Rura ochronna De 225 PE typ TS dla rury wodociągowej De 160 PE Pn 1,0 Mpa,
2. 151+120 pod korytem rz. Nysy Kłodzkiej (poniżej mostu drogowego w ul. Kolejowej), PPW 2 Rura ochronna De 315 PE typ TS dla rury wodociągowej De 225 PE PN 1,0 Mpa,
3. 0+120 nad korytem pot. Bystrzyca Kłodzka (w obrębie płyty mostu drogowego) PPW3 Rura ochronna De 315 PE typ TS dla rury wodociągowej De 225 PE Pn 1,0 Mpa,

pod następującymi warunkami:

- wykonania przewiertów zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,
- utrzymania i konserwacji przez inwestora wykonanego przekroczenia.
- zagłębienia wierzchu rury osłonowej min. 1,50 m pod dnem koryta rzeki Nysa Kłodzka,
- studzienki i inne urządzenia należy oddalić od granicy naszej działki prawego i lewego brzegu min. 5,0 m),
- w przypadku zmiany technologii przejścia, ponownego uzgodnienia w Nadzorze Wodnym w Kłodzku warunków wykonania przekroczenia,
- ewentualną wycinkę drzew i krzewów w obrębie przekroczeń należy uzgodnić w Nadzorze Wodnym w Kłodzku,
- doprowadzenia terenu w obrębie przekroczenia do stanu pierwotnego,

Na wykonanie przekroczeń rzek i potoków rurociągami wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Powyższe uzgodnienie:

1. wyraża zgodę na prowadzenie inwestycji na działkach należących do RZGW Wrocław,
2. obowiązuje przez okres dwóch lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych wyżej warunków,
3. nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomości, na której inwestycja będzie realizowana, podstawę do wejścia na nieruchomości stanowi zawarta umowa na czasowe, następnie trwałe zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Jednocześnie informujemy, że na właścicielu przejść ciąży obowiązek wystąpienia do RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów, tel. 77-431-51-72, z wnioskiem na zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Sprawę prowadzi: Marian Rozmus tel. 74 867 44 94 w.26

Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z/s w Otmuchowie Nadzór Wodny w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl



Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Dbamy o przyszłość naszych wód

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Do wniosku należy dołączyć:

- prawomocne (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie prowadzonej inwestycji,
- łączną powierzchnię zajęcia terenu zaznaczoną na mapie ewidencyjnej (obliczoną powierzchnię należy potwierdzić w Nadzorze Wodnym w Kłodzku),
- mapę zasadniczą w skali 1:1000,
- wypis z rejestru gruntów na wnioskowaną nieruchomość,
- oświadczenie wnioskodawcy o wpływie inwestycji na środowisko,
- określenie osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego to wynika.

Do wiadomości: ZZ Otmuchów,

[Handwritten signature]

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Kłodzku

[Handwritten signature]
mgr inż. Marek Zródkowski