



Zarząd Dróg Powiatowych  
57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20  
tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190  
e-mail: [sekretariat@zdp.klodzko.pl](mailto:sekretariat@zdp.klodzko.pl)  
NIP 883-16-15-352 REGON 890723858

Kłodzko, 05.02.2015 r.

TT.3.4230.60-1/15

**OF PROJEKT**  
**Usługi Projektowe**  
**ul. Dziwnowska 12/2**  
**54-315 Wrocław**

*Dotyczy: pisma z dnia 22.01.2015 roku w sprawie przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Bystrzyca (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku: 26.01.2015 roku L.dz. 255)*

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na głębokości 1,50 m informuje, że wniosek uzgadnia pozytywnie.

Jednocześnie informuje, że konstrukcja odbudowy przekopów winna być wykonana w następujący sposób:

- beton asfaltowy o grubości 8 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm;
- zasypka przekopu gruntem zagęszczonym, warunki wykonania podbudowy dla nośności podłoża o module wtórnym min 100 MPa lub wskaźniku zagęszczenia min 0,98.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*[Signature]*  
inż. Szymon Sijka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. ZDP Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Sprawę prowadzi:  
Monika Drożdż  
Tel. 74 8680193

*[Signature]*